

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 1 към Договор № 46/ОП-И/19 от 13.05.2019 год.

Относно Обособена позиция № 1:

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатизатори за централно управление (ЦУ) на МВНР за висок степенен монтаж ” на инверторни климатизатори за висок степенен монтаж, състоящ/и се от външно и вътрешно тяло в рамките на обявения ресурс, за обект: гр. София, ул. „Александър Жендов“ № 2, МВНР, при обема посочен в Раздел I, т. 5.1 от настоящата документация..

В предмета на тази обособена позиция е включена доставката, монтажът и гаранционното обслужване на Инверторни климатизатори състоящи се от външно и вътрешно тяло и отговарящи най-малко на следните параметри и описание:

Параметър/компонент	Описание/минимални изисквания
Общи характеристики	Инверторни климатизатори за висок степенен монтаж , състоящи се от външно и вътрешно тяло
Работен температурен диапазон	Минимум от -15°C до +40°C
Вътрешно тяло	За степенен монтаж с ниво на шума до 65 dB
Захранващо напрежение	Монофазно 220V (220-240V) 50 Hz, съобразено с Българските държавни стандарти
Управление	Да се спазва работния режим и да се стартира автоматично след прекъсване и възстановяване на електрозахранването /
Артикул/ Консумирана енергия	• Климатизатор 9 BTU/2,5 kW; • Климатизатор 12BTU/4 kW; • Климатизатор 18BTU/5-6 kW; • Климатизатор 24BTU/8-9 kW
Монтаж и инсталация	В ценовото предложение, трябва да се предвидят всички необходими материали, крепежни елементи, тръбен път, демонтаж на стара инсталация и стандартен монтаж на новите съоръжения, както и цена на 1 линеен метър захранващ кабел от ел.табло до съответния климатизатор. При невъзможност за извършване на стандартен монтаж, моля да се посочи цена и за един линеен метър допълнителен тръбен път, като се даде цена без и цена с начислен ДДС.
Гаранционен срок	Минимум 36 месеца

Помещенията, в които ще се монтират съоръженията са функциониращи и в непрекъснат режим на работа.

Важно: Възложителят си запазва правото, по своя преценка и според конкретните му нужди, в рамките на обявения за ОП 1 ресурс и срок да заявява съответни количества на климатиците.